

Yuri de Brito Neves
Arquiteto e Urbanista – CAU 36.059-7

[Signature]

YURI DE BRITO
NEVES:6573185
9515
2024.05.14
14:42:45 -03'00'

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA

ANEXO I

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO*			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS
			SIM	NÃO nesta etapa**	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA** * NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
ROTA ACESSÍVEL	1	Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na área de intervenção?	S						6.1	
	2	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima de 1,20 m?	S						6.12.3.b)	
CALÇADAS	3	As faixas livres não possuem obstáculos?	S						6.12.3.b)	
	4	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m?	S						6.12.3.a)	
	5	Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso?	S						6.12.1 6.12.3.c)	
	6	A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas ou reformadas?	S						6.12.3.b)	
	7	A sinalização está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas?	S						5.2.8.2.3	
	8	A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até 8,33%?	S						6.12.3.b)	
	9	Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável?	S						ABNT NBR 16537 - 7.8.1	
	10	A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas nas calçadas novas?		N					5.4.6.2	
	11	Há sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de: desníveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança de direção, travessia de pedestre, início e término de rampas e escadas, rebaixamentos de guia nas calçadas novas ou reformadas?	S						5.4.6.3 ABNT NBR 16537 - 6.6 - 7.4	
	12	A faixa livre das calçadas novas ou	S						6.3.2	



URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc. 1148 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:18
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee946ba8-6162-4b2c-a545-3410a6d2662e

		reformas possui piso com superfície regular, firme, estável, não trepidante e anti derrapante, sob condição seca ou molhada?								
	13	O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas?	S						6.12.4	
	14	Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas ou reformadas?	S						6.12.7	
	15	Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas?	S						6.12.7.3 6.12.7.3.4	
	16	Os rebaixamentos de calçadas possuem rampa central com largura mínima de 1,50m em calçadas novas ou reformadas?	S						6.12.7.3	
	17	Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?	S						6.12.7.3	
	18	Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável em calçadas novas ou reformadas?	S						6.12.7.3.1	
	19	Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de travessia?		N					6.12.7.3.5	
	20	Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros?		N					8.2.2.3	
	21	Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso?		N					5.6.4.3 8.2.2.1	
PASSARELAS	22	As passarelas de pedestres possuem uma das alternativas? a. rampas; b. rampas e escadas; c. rampas e			N/A				6.13.1	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc. 1148 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:18
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee946ba8-6162-4b2c-a545-3410a6d2662e

		elevadores; d. escadas e elevadores.								
RAMPAS E ESCADAS	23	As rampas em rota acessível possuem, no mínimo, 1,20 m de largura?	S						6.6.2.5	
	24	Os patamares (intermediários, de início e término da rampa) possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?	S						6.6.4	
	25	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?	S						6.6.2.1	
	26	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?	S						6.6.2.1	
	27	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?	S						6.6.2.1	
	28	Em rampas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?	S						6.9.5	
	29	As escadas em rota acessível possuem no mínimo 1,20 m de largura?	S						6.8.3	
	30	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20m de dimensão longitudinal?	S						6.8.7	
	31	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?	S						6.8.2	
	32	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?	S						6.8.2	
	33	Há sinalização visual aplicada nos pisos e espelhos dos degraus, contrastante com o revestimento adjacente?	S						5.4.4	
	34	Em escadas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?	S						6.9.5	
	35	Nas rampas e escadas há corrimãos?	S						6.9.2.1	
	36	Em escadas e rampas os corrimãos são contínuos com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, com altura de 0,92 m e a 0,70 m	S						6.9	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc: 1148 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:18
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee946ba8-6162-4b2c-a545-3410a6d2662e

		do piso e prolongamento mínimo de 0,30 m nas extremidades e recurvados nas extremidades?							
	37	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?			N/A			6.9.4	
	38	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?	S					6.9.4.1	
PLATAFORMAS E ELEVADORES	39	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?			NA			6.10	
	40	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?			NA			6.10.3.2	
	41	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada no patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?			NA			6.10.4.2	
	42	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?			NA			6.10.1	
	43	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?			NA			ABNT NBR NM 313 - Tabela 1	
	44	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?			NA			ABNT NBR NM 313 - Tabela 1	
	45	O piso da cabine contrasta com o da circulação?			NA			ABNT NBR NM 313	
	46	Há sinalização com piso tátil de alerta junto à porta dos elevadores e plataformas de elevação vertical?			NA			ABNT NBR 16537 - 6.9.1	
	47	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?			NA			6.10.1	
	48	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?			NA			ABNT NBR NM 313	
	49	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?			NA			ABNT NBR NM 313	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc. 1148 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:18
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ee946ba8-6162-4b2c-a545-3410a6d2662e

	50	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?			NA				ABNT NBR NM 313	
	51	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?			NA				ABNT NBR NM 313	
	52	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?			NA				ABNT NBR NM 313	
	53	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?			NA				5.4.5.2	
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	54	Há rota acessível interligando as vagas reservadas dos estacionamentos aos acessos?	S						6.2.4	
	55	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência?	S						Lei 13.146/2015	
	56	O número de vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência é de, no mínimo, 2% do total de vagas, assegurada, no mínimo 1 vaga?	S						Lei 13.146/2015	
	57	As vagas destinadas a pessoas com deficiência localizam-se a, no máximo, 50m do acesso à edificação ou elevadores?	S						6.14.1.2	
	58	As vagas destinadas a pessoas com deficiência contam com espaço adicional de, no mínimo, 1,20 m de largura?	S						6.14.1.2	
	59	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas idosas?	S						Lei 10.741/2003	
	60	O número de vagas destinadas a veículos que transportem pessoas idosas é de, no mínimo, 5% do total de vagas, com no mínimo uma vaga?	S						Lei 10.741/2003	
	61	As vagas destinadas a pessoas idosas estão posicionadas próximas das entradas do edifício?			NA				6.14	
	62	As vagas reservadas contêm sinalização vertical e horizontal?	S						5.5.2.3 6.14	
ACESSO	63	Há indicação no projeto do traçado da rota acessível?		N					6.1.1	
	64	A rota acessível interliga as áreas de uso público e adaptadas da edificação e incorpora as circulações?		N					6.1.1	
	65	Todas as entradas da edificação de uso público ou comum são acessíveis?	S						6.2.1; 6.1.1.1	


URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc: 1148 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:18
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ee946ba8-6162-4b2c-a545-3410a6d2662e

	66	Se houver controle de acesso, tipo catracas ou cancelas, pelo menos um deles em cada conjunto é acessível?			N/A				6.2.5	
	67	Possui sinalização informativa e direcional nas entradas e saídas acessíveis?	S						6.2.8	
	68	Há mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?		N					Anexo B B.4	
	69	Há pelo menos duas formas de deslocamento vertical nas circulações verticais? (escadas, rampas, plataformas elevatórias ou elevador)	S						6.3	
PISO	70	As superfícies de piso possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?	S						6.3.2	
	71	A rota acessível é nivelada ou possui desníveis de no máximo 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm é chanfrada na proporção 1:2 (50%)	S						6.3.4.1	
	72	Há rampa nos casos em que ocorra um desnível maior que 2 cm?	S						6.1 6.1.1.2 6.3.4.1	
	73	Se houver grelhas e juntas de dilatação em rotas acessíveis, os vãos perpendiculares ao fluxo principal possuem dimensão máxima de 15mm?	S						6.3.5	
CORREDORES	74	Para corredores de uso comum com extensão de até 4,00 m, a largura é de, no mínimo, 0,90 m?			N/A				6.11.1	
	75	Para corredores de uso comum com extensão de até 10,00 m, a largura é de, no mínimo, 1,20 m?			N/A				6.11.1	
	76	Para corredores de uso comum com extensão acima de 10,00m, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?			N/A				6.11.1	
	77	Para corredores de uso público, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?			N/A				6.11.1	
	78	Para transposição de obstáculos com no máximo 0,40 m de extensão, a largura é de no mínimo 0,80 m?			N/A				6.11.1.2	
	79	Para transposição de obstáculos com extensão superior a 0,40 m, a largura é de no mínimo 0,90 m?			N/A				6.11.1.2	
	80	As passagens possuem informação visual, associada a sinalização tátil ou sonora?			N/A				5.4.1	



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA

	81	Há placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e rota de fuga?			N/A				5.2.8.1	
	82	Esta sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?			N/A				5.2.8.1	
ROTA DE FUGA	83	Quando a rota de fuga incorpora escadas de emergência e elevadores de emergência há área de resgate com no mínimo um M.R (0.80X1,20m) por pavimento e um para cada escada e elevador de emergência?			N/A				6.4.4	
	84	As rotas de fuga e as saídas de emergência estão sinalizadas, com informações visuais, sonoras e táteis?			N/A				5.5.1	
RAMPAS E ESCADAS	85	As rampas possuem largura mínima de 1,50 m? Sendo o mínimo admissível de 1,20m (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)	S						6.6.2.5	
	86	As escadas possuem largura mínima de 1,20m? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)	S						6.8.3	
	87	Há guarda-corpos e guias de balizamento em rampas e escadas, na ausência de paredes laterais? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)	S						6.6.3 6.9.5	
	88	Há corrimãos em escadas e rampas? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)	S						6.9.2.1	
	89	Os corrimãos são contínuos, com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, em ambos os lados, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso, prolongamento mínimo de 0,30 m e recurvados nas extremidades?	S						6.9.2.1; 4.6.5	
	90	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?	S						6.9.4	
	91	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?	S						6.9.4.1	
	92	Os patamares (intermediários, de início e término) das rampas possuem	S						6.6.2 6.6.4	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc. 1148 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:18
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee946ba8-6162-4b2c-a545-3410a6d2662e

		dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?								
	93	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos), com dimensão longitudinal de 1,20 m?	S						6.8.7 6.8.8	
	94	Os patamares de mudança de direção em rampas e escadas possuem o comprimento igual à largura das mesmas?	S						6.6.4; 6.8.3	
RAMPAS E ESCADAS	95	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?	S						6.6.2.1	
	96	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?	S						6.6.2.1	
	97	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?	S						6.6.2.1	
	98	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?	S						6.8.2	
	99	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?	S						6.8.2	
	100	O primeiro e o último degrau de um lance de escada distam 0,30m da circulação adjacente?	S						6.8.4	
	101	As escadas que interligam os pavimentos, possuem sinalização tátil, visual e/ou sonora?	S						5.5.1.3	
	102	Há sinalização visual de degraus isolados?	S						5.4.4	
PLATAFORMAS E ELEVADORES	103	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?			N/A				6.10.3.1	
	104	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?			N/A				6.10.3.2	
	105	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?			N/A				6.10.4.2	
	106	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?			N/A				6.10.1	
	107	Os elevadores possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?			N/A				ABNT NBR NM 313	
	108	Em elevadores as portas, quando abertas, possuem vão livre mínimo de 0,80 m x 2,10 m?			N/A				6.11.2.4	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc. 1148 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:18
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee946ba8-6162-4b2c-a545-3410a6d2662e

	109	O piso da cabine contrasta com o da circulação?			N/A				ABNT NBR NM 313	
	110	Possui sinalização com piso tátil de alerta e visual junto ao equipamento? (exceto plataforma de elevação inclinada)			N/A				6.10.1; 6.10.4.4	
	111	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?			N/A				6.10.1	
	112	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimentará?			N/A				ABNT NBR NM 313	
	113	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?			N/A				ABNT NBR NM 313	
	114	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?			N/A				ABNT NBR NM 313	
PLATAFORMAS E ELEVADORES	115	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?			N/A				ABNT NBR NM 313	
	116	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?			N/A				ABNT NBR NM 313	
	117	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?			N/A				5.4.5.2	
PORTAS E JANELAS	118	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?	S						6.11.2.4	
	119	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinadas a praticantes?	S						6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	
	120	Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas possui vão livre de 0,80 m de largura?	S						6.11.2.4	
	121	Se houver portas em sequência, há espaço entre elas (abertas) de, no mínimo, 1,50 m de diâmetro e 0,60 m ao lado da maçaneta?	S						6.11.2	
	122	A área de varredura das portas não interfere nas áreas de manobra, na dimensão mínima dos patamares e no fluxo principal de circulação?	S						6.6.4.1; 6.8.8; 6.11.2.1	
	123	Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,30 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,2 m ou acionamento automático?	S						6.11.2.2	
	124	Se abertura da porta é no sentido oposto ou lateral ao deslocamento do usuário, existe	S						6.11.2.2; 6.11.2.3	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc. 1148 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:18
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee946ba8-6162-4b2c-a545-3410a6d2662e

		espaço livre de 0,60 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,5m ou acionamento automático?							
	125	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	N					5.4.1	
	126	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?	N					5.4.1	
	127	As maçanetas das portas são do tipo alavanca e estão instaladas entre 0,80 m e 1,10 m do piso?	S					6.11.2.6	
	128	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?	S					6.11.3	
	129	As janelas possuem comando de abertura instalados entre 0,60 m e 1,20 m do piso?	S					6.11.3	
GERAL	130	Existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?	S					7.4.3	
	131	As superfícies de piso dos sanitários acessíveis não possuem desníveis e possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante, e antiderrapante, estando secas ou molhadas?	S					6.3.2 6.3.4	
	132	Há no mínimo 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo uma, para cada sexo em cada pavimento, onde há sanitários?	S					7.4.3	
	133	O sanitário acessível ou boxe sanitário acessível possui circulação livre para giro de 360° (diâmetro 1,50 m)?	S					7.5.a)	
	134	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?	S					5.6.4.1	
	135	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?	S					4.6.9	
PORTAS	136	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?	S					6.11.2.4	
	137	Em caso de porta de eixo vertical, a abertura	S					7.5.f)	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc: 1148 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:18
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ee946ba8-6162-4b2c-a545-3410a6d2662e

BACIA SANITÁRIA		é para o lado externo do sanitário ou boxe?								
	138	Nos locais de prática esportiva, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinadas a praticantes?	S						6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	
	139	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?	S						6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5	
	140	Há sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	S						5.4.1	
	141	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?	S						5.4.1	
	142	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?	S						7.5	
	143	A bacia possui 0,43 m a 0,45 m de altura em o assento (46 cm de altura com assento)?	S						7.7.2.1	
	144	A bacia NÃO possui abertura frontal?	S						7.7.2.1	
	145	Há barras de apoio com comprimento mínimo de 0,80 m, fixadas horizontalmente nas paredes de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado e uma barra vertical de, no mínimo 0,70m, a 0,10m acima da barra horizontal e a 0,30m da borda frontal da bacia?	S						7.7.2.2 Figuras 103 e 104	
	146	O acionamento da válvula de descarga está a no máximo 1,00 m do piso?	S						7.7.3.1	
LAVATÓRIO	147	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 0,89 m?	S						7.7.2.3.3	
	148	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?	S						7.7.3.2	
	149	O lavatório acessível é sem coluna ou com coluna suspensa, com profundidade máxima de 0,50m, altura final entre 0,78 e 0,80m e distante 0,30 m do piso?	N						7.5.d) Figura 98	
	150	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?	S						7.10.3	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc. 1148 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:18
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ee946ba8-6162-4b2c-a545-3410a6d2662e

	151	Há barras de apoio de cada lado dos lavatórios, distantes a, no máximo, 0,50m da parede e do eixo da torneira e no caso de barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m do piso e no caso de barra vertical com, no mínimo, 0,40m de comprimento, a 0,90m do piso?	S						7.8.1 Figuras 113 e 114	
	152	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente ?	S						7.8.2	
MICTÓRIOS	153	Existe área de aproximação frontal para Pessoa com Mobilidade Reduzida (diâmetro de 60 cm) e para Pessoa em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)?			N/A				7.10.4	
	154	Para os mictórios suspensos, a altura da borda frontal é de 0,60 m a 0,65 m?			N/A				7.10.4.3	
	155	Acionamento da descarga é do tipo alavanca ou automática e possui altura de 1,00 m do piso?			N/A				7.10.4.3	
	156	O mictório possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m e fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?			N/A				7.10.4.3	
ACESSÓRIOS	157	Se existir ducha higiênica, está instalada de 0,45 a 1,20 do piso e distante de 0,25 a 0,43m da borda lateral da bacia?	S						7.5. m) Figura 14	
	158	O espelho, quando instalado em parede sem pias, possui borda inferior a, no máximo, 0,50 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?	S						7.11.1	
	159	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, possui borda inferior a, no máximo, a 0,90 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?	S						7.11.1	
	160	A papelreira embutida está em altura mínima de 0,55 m (eixo) do piso e dista 0,20 m da borda frontal da bacia?	S						7.11.2	
	161	A papelreira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?	S						7.11.2	
	162	Os acessórios (papelreira, cabide e	S						7.11.3 7.11.4	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc. 1148 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:18
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee946ba8-6162-4b2c-a545-3410a6d2662e

		porta-objetos) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?							
BOXE DE CHUVEIRO	163	As dimensões mínimas do boxe de chuveiro são de 0,90 m x 0,95 m?			N/A			7.12.1.2	
	164	Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a impacto?			N/A			7.12.1.1	
	165	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m de distância do banco?			N/A			7.12.2 Figura 126	
	166	Há banco instalado na parede lateral ao chuveiro, com dimensões mínimas de 0,70 m x 0,45 m, e altura de 0,46 m do piso acabado?			N/A			7.12.3 Figura 126.b)	
	167	No boxe há barra de apoio de 90° na parede lateral ao banco e barra vertical na parede de fixação do banco?			N/A			7.12.3 Figura 126.a)	
	168	O piso do boxe de chuveiro é antiderrapante, está nivelado com o piso adjacente e possui grelhas ou ralos fora da área de manobra e transferência?			N/A			7.12.4	
BANHEIRA	169	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral à banheira?			N/A			7.13.2 Figuras 127 e 128	
	170	A banheira possui altura máxima de 0,46 m?			N/A			7.13.2.1	
	171	O acionamento da banheira do comando deve estar a uma altura de 0,80 m do piso acabado?			N/A			7.13.2.3	
	172	A banheira possui duas barras de apoio horizontais na parede frontal e uma vertical na parede lateral?			N/A			7.13.2.4 Figura 129	
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	173	Os vestiários acessíveis estão localizados em rotas acessíveis?			N/A			7.3.1	
	174	Existe vestiário acessível com entrada independente?			N/A			7.4.2	
	175	As superfícies de piso dos vestiários acessíveis possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?			N/A			7.12.4	
	176	Há, no mínimo, 5% do total de cada peça instalada acessível, com no mínimo uma, consideradas separadamente, se houver divisão por sexo?			N/A			7.4.5	
	177	Há sinalização de emergência?			N/A			7.4.2.2	
	178	Os vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia,			N/A			5.6.4.1	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc: 1148 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:18
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ee946ba8-6162-4b2c-a545-3410a6d2662e

		acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?								
	179	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?			N/A				4.6.9	
	180	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?			N/A				5.4.1	
	181	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?			N/A				6.11.2.4	
	182	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?			N/A				6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5	
	183	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?			N/A				6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	
CABINAS	184	As cabinas individuais acessíveis possuem superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?			N/A				7.14.1	
	185	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas com comprimento mínimo de 0,80 m, instaladas na cabeceira a 0,30 m da lateral e na lateral a 0,50 m da cabeceira, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?			N/A				7.14.1	
	186	A porta da cabina, quando aberta, possui vão livre com largura de 0,80 m ou 1,00 m, em locais de prática esportiva, com abertura para o lado externo da cabina?			N/A				7.14.1; 10.11.1	
	187	A porta da cabina possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e sistema de travamento acessível?			N/A				7.5.f) Figura 84	
	188	O espelho, quando instalado, possui borda inferior a 0,30 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?			N/A				7.14.1	
BANCOS	189	Os bancos para vestiários possuem encosto e profundidade mínima de 0,45 m,			N/A				7.14.2	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc. 1148 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:18
 Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: ee946ba8-6162-4b2c-a545-3410a6d2662e

		largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade?								
	190	Os bancos possuem área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?			N/A				7.14.2 Figura 131	
ARMÁRIOS	191	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20m do piso acabado?			N/A				7.14.3	
	192	A altura de fixação dos puxadores dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m?			N/A				7.14.3	
	193	As prateleiras possuem profundidade que variam entre 0,25 e 0,43, a depender da altura de cada prateleira, conforme figura 14 da NBR 9050?			N/A				7.14.3 4.6.2 Figura 14	
	194	As projeção de abertura das portas dos armários permite área de circulação mínima de 0,90 m?			N/A				7.14.3	
ACESSÓRIOS	195	Os cabides e porta-objetos estão a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m?			N/A				7.14.5	
	196	O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m?			N/A				7.14.5	
MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	197	O mobiliário urbano está localizado junto a uma rota acessível e fora da faixa livre para circulação de pedestre?			N/A				4.3.3 8.1	
	198	Os assentos públicos possuem altura e profundidade entre 0,40 e 0,45 m, largura individual entre 0,45 e 0,50 m e encosto com ângulo entre 100° e 110°?			N/A				8.9.1	
	199	Em locais de atendimento ao público, existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com os símbolos de gestante, pessoa com criança de colo, pessoa idosa, pessoa obesa e pessoa com mobilidade reduzida?			N/A				5.3.2 Figuras 31 e 32; 5.3.5.1 Figuras 35 a 39	
	200	Em locais de atendimento ao público, existe assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um)?			N/A				10.19	
	201	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?			N/A				4.7	
	202	O mobiliário não interrompe a livre passagem, nos espaços de circulação das rotas acessíveis?			N/A				4.3.3	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc: 1148 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:18
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ee946ba8-6162-4b2c-a545-3410a6d2662e

	203	Há M.R (0,80 x 1,20 m) ao lado dos assentos fixos e fora da faixa para circulação de pedestres?			N/A				8.9.3	
	204	A circulação entre os móveis ou passagens internas é, no mínimo, de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?			N/A				4.3	
	205	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?			N/A				9.3.1.3	
	206	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?			N/A				9.3.1.4	
TRANSPORTE	207	Em pontos de embarque e desembarque de transporte público, se houver assentos fixos e/ou apoios isquáticos, há também espaço para P.C.R com dimensões de 0,80 m x 1,20 m?			N/A				8.2.1.2	
	208	Há sinalização informativa sobre as linhas disponíveis nos pontos de ônibus, dos tipos visual e sonora?			N/A				8.2.1.3 5.2.7	
TELEFONES	209	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, há pelo menos um telefone que transmita mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?			N/A				8.3.2	
	210	Pelo menos um telefone de cada conjunto assegura dimensão e espaço apropriado para aproximação, alcance, manipulação e uso, devidamente sinalizado?			N/A				8.3.1 8.1	
	211	Caso exista cabina telefônica, pelo menos uma é acessível e possui dimensões que garantem um M.R (0,80 m x 1,20 m) com aproximação frontal?			N/A				8.4.2	
	212	O telefone da cabina acessível está instalado suspenso, na parede oposta à entrada?			N/A				8.4.2	
	213	Em frente à cabina há espaço para rotação de 180° de cadeira de rodas (1,50 x 1,20 m)?			N/A				8.4.2	
VEGETAÇÃO	214	Se houver áreas drenantes de árvores invadindo as faixas livres do passeio, há grelhas de proteção, com vãos de no máximo 15 mm?	S						8.8.3	

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA



Processo: 23939e24 - Doc. 1148 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:18
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ee946ba8-6162-4b2c-a545-3410a6d2662e

BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAÇÕES	215	O balcão de atendimento e/ou informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	S						9.2.1.1	
	216	Os balcões de atendimento e/ou informações garantem um M.R frontal?	S						9.2.1.2	
	217	Há circulação adjacente aos balcões que permita giro de 180° (1,20 x 1,50 m) de cadeira de rodas?	S						9.2.1.2	
	218	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?	N						9.2.1.4	
	219	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?	N						9.2.3.4	
	220	Balcão de atendimento ou de informação possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?	S						9.2.1.5 9.2.3.5	
	221	Os balcões possuem o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	N						5.3.2.2	
AUTO-ATENDIMENTO	222	Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?			N/A				9.4.3.2	
	223	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação (frontal e alcance visual frontal ou lateral) de pessoa em cadeira de rodas?			N/A				9.4.3.4	
	224	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?			N/A				9.4.3.5	
	225	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?			N/A				9.4.3.8	
	226	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?			N/A				5.1.3	
BEB EDO	227	Os bebedouros estão instalados com no			N/A				8.5.1.2	



URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM FIFA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA – BA

Processo: 23939e24 - Doc: 1148 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:18
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee946ba8-6162-4b2c-a545-3410a6d2662e

		mínimo duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?							
228		O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?			N/A				8.5.1.3
229		Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?			N/A				8.5.1.3
230		Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso?			N/A				8.5.2
231		Os outros modelos (garrafão, filtro, etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?			N/A				8.5.2
232		Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?			N/A				8.5.2

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia)


** Será verificado pelo Conveniente no Projeto Executivo de Acessibilidade

*** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.

N/A - Não se aplica; s-sim; n-não

YURI DE BRITO
NEVES:6573185
9515
2024.05.14
14:41:59 -03'00'

Yuri de Brito Neves
CAU – 36.059-7



COORDENADAS:
LAT. - 13°23'40.01"S
LONG. - 44°11'45.27"O

TÍTULO:

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA

RESP. TÉCNICO:

Nº PRANCHA:

YURI DE
BRITO
NEVES:657
31859515

YURI DE BRITO NEVES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - A 36.058-7

PROJETO:

PROJETO - ARQUITETÔNICO

NOME DA PRANCHA:

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

ENDEREÇO:

PRAÇA JARDIM FIFA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

ÁREA CONST.:

1.698,28 m²

RRT/ART:


ESCALA:

DATA:

JUNHO DE 2024

CNPJ OU CPF:

REVISÃO:



COORDENADAS:
LAT. - 13°23'40.01"S
LONG. - 44°11'45.27"O

Google

TÍTULO:

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA

RESP. TÉCNICO:

YURI DE BRITO NEVES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - A 36.058-7

Nº PRANCHAS:

02

PROJETO:

PROJETO - ARQUITETÔNICO

NOME DA PRANCHAS:

PLANTA DE SITUAÇÃO

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

ENDEREÇO:

PRAÇA JARDIM FIFA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

ÁREA CONST.:

1.698,28 m²

RRT / ART:

ESCALA:



DATA:

JUNHO DE 2024


CNPJ OU CPF:

REVISÃO:






DMT - BARREIRAS / SANTA MARIA DA VITÓRIA:
DISTÂNCIA - 221,00 KM



COORDENADAS - BOTA FORA:
LAT. - 13°21'56.3"S
LONG. - 44°11'33.8"W

TÍTULO:		URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA	
RESP. TÉCNICO:	YURI DE BRITO NEVES ARQUITETO E URBANISTA CAU - A 86.089-7		
Nº PRANCHAS:	04		
PROJETO:	9313		
NOME DA PRANCHA:			
PROJETO - ARQUITETÔNICO			
DMT E BOTA FORA			
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA		
ENDEREÇO:	PRAÇA JARDIM FIFA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA		
ÁREA CONST.:	1.698,28 m²	ESCALA:	
DATA:	JUNHO DE 2024	REVISÃO:	
CNPJ OU CPF:			



URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA

RES.P. TÉCNICO: _____ | Nº PRANCHAS: _____

06

YURI DE BRITO NEVES
ARQUITETO URBANISTA
CAU - A 36.056-7

PROJETO 9515

PROJETO - ARQUITETÔNICO - ACESSIBILIDADE

PIANTA BAIYA

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

ENDEREÇO: _____

PRAÇA JARDIM FIFA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA -BA

ÁREA CONST.:	ART / ART:	ESCALA:
--------------	------------	---------

1.698,28 m³	1/200
-------------	-------

800-877-6633


https://etcm.ba.gov.br/edn/validaDoc.seam Código

939e24 - Doc. 1148 - Documento Assinado Digital

33
33
2
カ
1
ニ
ニ
カ
1
1
1
カ
1
1
1

		piso em lajota de concreto para sinalização tátil (sentido único) 30x30cm
		piso em lajota de concreto para sinalização tátil (mudança de sentido-aviso) 30x30cm

LEGENDA:





DATA JUNHO DE 2024
BRUNO 1/200
ÁREA CONSTR. 1.696,28 m²

PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
ENDEREÇO: PRAÇA JARDIM FIFA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA


PLANTA BAIXA

PROJETO - ARQUITETÔNICO - PAGINAÇÃO DE PISO


07

YURI DE BRITO NEVES
ARQUITETO E URBANISTA
C.R.U. / A. 38.096-7

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA



RIO CORRENTE



LEGENDA

- 01 piso em laje de concreto para análise térmica (espessura única) 30x30cm
- 02 piso em laje de concreto para análise térmica (mudança de sentido-órbita) 30x30cm
- 03 pavimento em concreto
- 04 piso em pavimento que assemelha a madeira 0,60x0,60cm
- 05 pavimento da borda em bloco de concreto retangular na cor preta
- 06 pavimento em concreto
- 07 pavimento em concreto
- 08 pavimento em concreto
- 09 pavimento em concreto
- 10 pavimento em concreto
- 11 pavimento em concreto
- 12 pavimento em concreto
- 13 pavimento em concreto
- 14 pavimento em concreto
- 15 pavimento em concreto
- 16 pavimento em concreto
- 17 pavimento em concreto
- 18 pavimento em concreto
- 19 pavimento em concreto
- 20 pavimento em concreto
- 21 pavimento em concreto
- 22 pavimento em concreto
- 23 pavimento em concreto
- 24 pavimento em concreto
- 25 pavimento em concreto
- 26 pavimento em concreto
- 27 pavimento em concreto
- 28 pavimento em concreto
- 29 pavimento em concreto
- 30 pavimento em concreto
- 31 pavimento em concreto
- 32 pavimento em concreto
- 33 pavimento em concreto
- 34 pavimento em concreto
- 35 pavimento em concreto
- 36 pavimento em concreto
- 37 pavimento em concreto
- 38 pavimento em concreto
- 39 pavimento em concreto
- 40 pavimento em concreto
- 41 pavimento em concreto
- 42 pavimento em concreto
- 43 pavimento em concreto
- 44 pavimento em concreto
- 45 pavimento em concreto
- 46 pavimento em concreto
- 47 pavimento em concreto
- 48 pavimento em concreto
- 49 pavimento em concreto
- 50 pavimento em concreto
- 51 pavimento em concreto
- 52 pavimento em concreto
- 53 pavimento em concreto
- 54 pavimento em concreto
- 55 pavimento em concreto
- 56 pavimento em concreto
- 57 pavimento em concreto
- 58 pavimento em concreto
- 59 pavimento em concreto
- 60 pavimento em concreto
- 61 pavimento em concreto
- 62 pavimento em concreto
- 63 pavimento em concreto
- 64 pavimento em concreto
- 65 pavimento em concreto
- 66 pavimento em concreto
- 67 pavimento em concreto
- 68 pavimento em concreto
- 69 pavimento em concreto
- 70 pavimento em concreto
- 71 pavimento em concreto
- 72 pavimento em concreto
- 73 pavimento em concreto
- 74 pavimento em concreto
- 75 pavimento em concreto
- 76 pavimento em concreto
- 77 pavimento em concreto
- 78 pavimento em concreto
- 79 pavimento em concreto
- 80 pavimento em concreto
- 81 pavimento em concreto
- 82 pavimento em concreto
- 83 pavimento em concreto
- 84 pavimento em concreto
- 85 pavimento em concreto
- 86 pavimento em concreto
- 87 pavimento em concreto
- 88 pavimento em concreto
- 89 pavimento em concreto
- 90 pavimento em concreto
- 91 pavimento em concreto
- 92 pavimento em concreto
- 93 pavimento em concreto
- 94 pavimento em concreto
- 95 pavimento em concreto
- 96 pavimento em concreto
- 97 pavimento em concreto
- 98 pavimento em concreto
- 99 pavimento em concreto
- 100 pavimento em concreto

PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA

PROJETO - ARQUITETÔNICO - PAISAGISMO


PROJETO	CAU - A 38.059-7	037310	50515
---------	------------------	--------	-------

80


YURI DE | Nº PRANCHAS:

[illegible]

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA



PAISAGISMO			
	LEGENDA	IMAGEM	NOME POPULAR
01			GRAMA BATAYAS EM PLACA
02			PALMEIRA IMPERIAL
03			VASO EM CONCRETO
04			ARVORE CEREJEIRA
05			ARVORE IPE ROXO
06			PALMEIRA CICA
07			2 DE JULHO
08			BROMELIA
09			DRACENA VERMELHA
10			MOREIA
11			PALMEIRA LEQUE







DATA	JUNHO DE 2024
REVISÃO	1200
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
ENDEREÇO	PRAÇA JARDIM FIFA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
ÁREA COBERTA	1.098,28 m²

PROJETO	515
PROJETO - ÁGUA	
PLANTA BAIXA	

YURI DE BRITO NEVES	515
YURI DE BRITO NEVES	515
YURI DE BRITO NEVES	515

TÍTULO	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA
RESP. TÉCNICO	



LEGENDA:	
CAIXA DE PASSAGEM 30x30cm EM ALVENARIA	
TORNEIRA PARA JARDIM	
TUBO DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA	
CAIXA DE ENTRADA EM CONCRETO COM HIDRÔMETRO	
DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO	
Ø 25	



URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA

TURNO DE
13


PROJETO - ESTRUTURA

PLANTA DE FUNDAÇÃO


PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
PROJETO: PRAÇA JARDIM FIFA CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

PROJETO: PROJETO - ESTRUTURA



PROJETO: PROJETO - ESTRUTURA




VISTA
GUARDA-CORPO



DETALHE GUARDA-CORPO:
ESC: 1/20





PLANTA BARRA




DETALHE BANCO:
ESC: 1/20

SÍNTESE DE ÁREAS			
ÁREA	COMPR.	PROF.	ÁREA
1	10,00	0,50	5,00
2	10,00	0,50	5,00
3	10,00	0,50	5,00
4	10,00	0,50	5,00
5	10,00	0,50	5,00
6	10,00	0,50	5,00
7	10,00	0,50	5,00
8	10,00	0,50	5,00
9	10,00	0,50	5,00
10	10,00	0,50	5,00
11	10,00	0,50	5,00
12	10,00	0,50	5,00
13	10,00	0,50	5,00
14	10,00	0,50	5,00
15	10,00	0,50	5,00
16	10,00	0,50	5,00
17	10,00	0,50	5,00
18	10,00	0,50	5,00
19	10,00	0,50	5,00
20	10,00	0,50	5,00
21	10,00	0,50	5,00
22	10,00	0,50	5,00
23	10,00	0,50	5,00
24	10,00	0,50	5,00
25	10,00	0,50	5,00
26	10,00	0,50	5,00
27	10,00	0,50	5,00
28	10,00	0,50	5,00
29	10,00	0,50	5,00
30	10,00	0,50	5,00
31	10,00	0,50	5,00
32	10,00	0,50	5,00
33	10,00	0,50	5,00
34	10,00	0,50	5,00
35	10,00	0,50	5,00
36	10,00	0,50	5,00
37	10,00	0,50	5,00
38	10,00	0,50	5,00
39	10,00	0,50	5,00
40	10,00	0,50	5,00
41	10,00	0,50	5,00
42	10,00	0,50	5,00
43	10,00	0,50	5,00
44	10,00	0,50	5,00
45	10,00	0,50	5,00
46	10,00	0,50	5,00
47	10,00	0,50	5,00
48	10,00	0,50	5,00
49	10,00	0,50	5,00
50	10,00	0,50	5,00
51	10,00	0,50	5,00
52	10,00	0,50	5,00
53	10,00	0,50	5,00
54	10,00	0,50	5,00
55	10,00	0,50	5,00
56	10,00	0,50	5,00
57	10,00	0,50	5,00
58	10,00	0,50	5,00
59	10,00	0,50	5,00
60	10,00	0,50	5,00
61	10,00	0,50	5,00
62	10,00	0,50	5,00
63	10,00	0,50	5,00
64	10,00	0,50	5,00
65	10,00	0,50	5,00
66	10,00	0,50	5,00
67	10,00	0,50	5,00
68	10,00	0,50	5,00
69	10,00	0,50	5,00
70	10,00	0,50	5,00
71	10,00	0,50	5,00
72	10,00	0,50	5,00
73	10,00	0,50	5,00
74	10,00	0,50	5,00
75	10,00	0,50	5,00
76	10,00	0,50	5,00
77	10,00	0,50	5,00
78	10,00	0,50	5,00
79	10,00	0,50	5,00
80	10,00	0,50	5,00
81	10,00	0,50	5,00
82	10,00	0,50	5,00
83	10,00	0,50	5,00
84	10,00	0,50	5,00
85	10,00	0,50	5,00
86	10,00	0,50	5,00
87	10,00	0,50	5,00
88	10,00	0,50	5,00
89	10,00	0,50	5,00
90	10,00	0,50	5,00
91	10,00	0,50	5,00
92	10,00	0,50	5,00
93	10,00	0,50	5,00
94	10,00	0,50	5,00
95	10,00	0,50	5,00
96	10,00	0,50	5,00
97	10,00	0,50	5,00
98	10,00	0,50	5,00
99	10,00	0,50	5,00
100	10,00	0,50	5,00


SÍNTESE DE VOLUMES			
VOLUME	COMPR.	PROF.	VOLUME
1	10,00	0,50	5,00
2	10,00	0,50	5,00
3	10,00	0,50	5,00
4	10,00	0,50	5,00
5	10,00	0,50	5,00
6	10,00	0,50	5,00
7	10,00	0,50	5,00
8	10,00	0,50	5,00
9	10,00	0,50	5,00
10	10,00	0,50	5,00
11	10,00	0,50	5,00
12	10,00	0,50	5,00
13	10,00	0,50	5,00
14	10,00	0,50	5,00
15	10,00	0,50	5,00
16	10,00	0,50	5,00
17	10,00	0,50	5,00
18	10,00	0,50	5,00
19	10,00	0,50	5,00
20	10,00	0,50	5,00
21	10,00	0,50	5,00
22	10,00	0,50	5,00
23	10,00	0,50	5,00
24	10,00	0,50	5,00
25	10,00	0,50	5,00
26	10,00	0,50	5,00
27	10,00	0,50	5,00
28	10,00	0,50	5,00
29	10,00	0,50	5,00
30	10,00	0,50	5,00
31	10,00	0,50	5,00
32	10,00	0,50	5,00
33	10,00	0,50	5,00
34	10,00	0,50	5,00
35	10,00	0,50	5,00
36	10,00	0,50	5,00
37	10,00	0,50	5,00
38	10,00	0,50	5,00
39	10,00	0,50	5,00
40	10,00	0,50	5,00
41	10,00	0,50	5,00
42	10,00	0,50	5,00
43	10,00	0,50	5,00
44	10,00	0,50	5,00
45	10,00	0,50	5,00
46	10,00	0,50	5,00
47	10,00	0,50	5,00
48	10,00	0,50	5,00
49	10,00	0,50	5,00
50	10,00	0,50	5,00
51	10,00	0,50	5,00
52	10,00	0,50	5,00
53	10,00	0,50	5,00
54	10,00	0,50	5,00
55	10,00	0,50	5,00
56	10,00	0,50	5,00
57	10,00	0,50	5,00
58	10,00	0,50	5,00
59	10,00	0,50	5,00
60	10,00	0,50	5,00
61	10,00	0,50	5,00
62	10,00	0,50	5,00
63	10,00	0,50	5,00
64	10,00	0,50	5,00
65	10,00	0,50	5,00
66	10,00	0,50	5,00
67	10,00	0,50	5,00
68	10,00	0,50	5,00
69	10,00	0,50	5,00
70	10,00	0,50	5,00
71	10,00	0,50	5,00
72	10,00	0,50	5,00
73	10,00	0,50	5,00
74	10,00	0,50	5,00
75	10,00	0,50	5,00
76	10,00	0,50	5,00
77	10,00	0,50	5,00
78	10,00	0,50	5,00
79	10,00	0,50	5,00
80	10,00	0,50	5,00
81	10,00	0,50	5,00
82	10,00	0,50	5,00
83	10,00	0,50	5,00
84	10,00	0,50	5,00
85	10,00	0,50	5,00
86	10,00	0,50	5,00
87	10,00	0,50	5,00
88	10,00	0,50	5,00
89	10,00	0,50	5,00
90	10,00	0,50	5,00
91	10,00	0,50	5,00
92	10,00	0,50	5,00
93	10,00	0,50	5,00
94	10,00	0,50	5,00
95	10,00	0,50	5,00
96	10,00	0,50	5,00
97	10,00	0,50	5,00
98	10,00	0,50	5,00
99	10,00	0,50	5,00
100	10,00	0,50	5,00





PLANTA BARRA




DETALHE BANCO:
ESC: 1/20





TÍTULO:		URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA	
RESP. TÉCNICO:	goub	Documento assinado digitalmente MAGALHÃES DE ABREU LIMA Data: 13/06/2024 13:20:0300 Verifique em: https://e.licm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam	
Nº PRANCHAS:		14	
PROJETO:		PROJETO - ESTRUTURA DECK PLANTA DE ESTACQUEAMENTO	
NOME DA PRANCHA:			
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA		
ENDEREÇO:	PRAÇA JARDIM FIFA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA		
ÁREA CONST.:	1.698,28 m²	RRT / ART:	
ESCALA:	1/200, 1/15	DATA:	JUNHO DE 2024
REVISÃO:		CNPJ OU CPF:	



URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA

Nº PRANCHA:

51

gov.br
Documento assinado digitalmente
RFAZEL DE ARAUJO LIMA
Data: 15/06/2024 14:26:20-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RESP. TÉCNICO:

PROJETO:

PROJETO - ESTRUTURA DECK

NOME DA PRANCHIA:

PLANTA DE FUNDAÇÃO

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

ENDEREÇO:

REVISÃO:


DATA:

JUNHO DE 2024

A: $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \omicron, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \chi, \psi, \omega$



| RRT / ART:












ÁREA CONST.: 1 698.28 m²
















DATA: JUNHO DE 2024	
REVISÃO:	
CNPJ OU CPF:	
PRÇA JARDIM FIFA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA -BA	
ENDEREÇO:	
ÁREA CONST.: 1.698,28 m²	ESCALA: 1/200, 1/15
RRT / ART:	
PROPRIETÁRIO:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA	
NOME DA PRANCHA:	
PRATO - ESTRUTURA DECK	
PLANTA DE VIGAMENTO	
TÍTULO:	
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA	
RESP. TÉCNICO:	Nº PRANCHA: 16
Documento assinado digitalmente	
goub	
MARCAS DE AQUILÃO LIMA	
Data: 13/06/2024 14:26:00-0300	
Verifique em https://validar.it.gov.br	





















PROJETO - ESTRUTURA DECK
DETALHES VIGA
20
URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FFA





URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA

22

22

YURI DE BRITO NEVES
ARQUITETO E LANCHEIRO
CRA - A 00007

PROJETO - ESTRUTURA

PLANTA DE FUNDAÇÃO - CONTENÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

PRAÇA JARDIM FIFA CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA





PROJETO DE ARQUITETURA

PROJETO DE ARQUITETURA

PROJETO DE ARQUITETURA



MEMORIAL DESCRITIVO			
QUADRO DE FUNDOS - PRAÇA			
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário
1.0	1.00	m³	150,00
2.0	1.00	m³	150,00
3.0	1.00	m³	150,00
4.0	1.00	m³	150,00
5.0	1.00	m³	150,00
6.0	1.00	m³	150,00
7.0	1.00	m³	150,00
8.0	1.00	m³	150,00
9.0	1.00	m³	150,00
10.0	1.00	m³	150,00
11.0	1.00	m³	150,00
12.0	1.00	m³	150,00
13.0	1.00	m³	150,00
14.0	1.00	m³	150,00
15.0	1.00	m³	150,00
16.0	1.00	m³	150,00
17.0	1.00	m³	150,00
18.0	1.00	m³	150,00
19.0	1.00	m³	150,00
20.0	1.00	m³	150,00
21.0	1.00	m³	150,00
22.0	1.00	m³	150,00
23.0	1.00	m³	150,00
24.0	1.00	m³	150,00
25.0	1.00	m³	150,00
26.0	1.00	m³	150,00
27.0	1.00	m³	150,00
28.0	1.00	m³	150,00
29.0	1.00	m³	150,00
30.0	1.00	m³	150,00
31.0	1.00	m³	150,00
32.0	1.00	m³	150,00
33.0	1.00	m³	150,00
34.0	1.00	m³	150,00
35.0	1.00	m³	150,00
36.0	1.00	m³	150,00
37.0	1.00	m³	150,00
38.0	1.00	m³	150,00
39.0	1.00	m³	150,00
40.0	1.00	m³	150,00
41.0	1.00	m³	150,00
42.0	1.00	m³	150,00
43.0	1.00	m³	150,00
44.0	1.00	m³	150,00
45.0	1.00	m³	150,00
46.0	1.00	m³	150,00
47.0	1.00	m³	150,00
48.0	1.00	m³	150,00
49.0	1.00	m³	150,00
50.0	1.00	m³	150,00
51.0	1.00	m³	150,00
52.0	1.00	m³	150,00
53.0	1.00	m³	150,00
54.0	1.00	m³	150,00
55.0	1.00	m³	150,00
56.0	1.00	m³	150,00
57.0	1.00	m³	150,00
58.0	1.00	m³	150,00
59.0	1.00	m³	150,00
60.0	1.00	m³	150,00
61.0	1.00	m³	150,00
62.0	1.00	m³	150,00
63.0	1.00	m³	150,00
64.0	1.00	m³	150,00
65.0	1.00	m³	150,00
66.0	1.00	m³	150,00
67.0	1.00	m³	150,00
68.0	1.00	m³	150,00
69.0	1.00	m³	150,00
70.0	1.00	m³	150,00
71.0	1.00	m³	150,00
72.0	1.00	m³	150,00
73.0	1.00	m³	150,00
74.0	1.00	m³	150,00
75.0	1.00	m³	150,00
76.0	1.00	m³	150,00
77.0	1.00	m³	150,00
78.0	1.00	m³	150,00
79.0	1.00	m³	150,00
80.0	1.00	m³	150,00
81.0	1.00	m³	150,00
82.0	1.00	m³	150,00
83.0	1.00	m³	150,00
84.0	1.00	m³	150,00
85.0	1.00	m³	150,00
86.0	1.00	m³	150,00
87.0	1.00	m³	150,00
88.0	1.00	m³	150,00
89.0	1.00	m³	150,00
90.0	1.00	m³	150,00
91.0	1.00	m³	150,00
92.0	1.00	m³	150,00
93.0	1.00	m³	150,00
94.0	1.00	m³	150,00
95.0	1.00	m³	150,00
96.0	1.00	m³	150,00
97.0	1.00	m³	150,00
98.0	1.00	m³	150,00
99.0	1.00	m³	150,00
100.0	1.00	m³	150,00





DATA JUNHO DE 2024

REVISÃO: 1/2000

PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA


ENDEREÇO: PRAÇA JARDIM FIFA CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

ÁREA CONSTR.: 1.086,28 m²


24

PROJETO: PROJETO - DRENAGEM
PLANTA BAIXA

TÍTULO: URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA



LEGENDA:	PV	POÇO DE VISITA
	BL	BOCA DE LOBO
		SAÍDA DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
		TUBO DE CONCRETO
	CP	CAIXA DE PASSAGEM
		SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA
		GRELHA
	Ø 100	DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO





DATA JUNHO DE 2024
REVISÃO 1/15
PROJETO: PRACA JARDIM FIFA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
ÁREA COMPT.: 33,30 m²

OP/LOU OFP:

PLANTA BAIXA / CORTE / VISTA / PLANTA DE COBERTURA

PROJETO: PROJETO - ARQUITETÔNICO - LANCHONETE


515

25


YURI DE
BRITO
NEVES
5731859
ARQUITETO E URBANISTA
CRL URBANISTA Nº 0962/2017

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA


TÍTULO




CORTE A/A



VISTA FRONTAL



PLANTA BAIXA



PLANTA DE COBERTURA

PISO		RODAPÉ	RODAPÉ
01	piso em porcelanato acetinado		
PAREDE			
01	parede pintada com tinta acrílica, até o teto na cor branca		
02	parede revestida c/ porcelanato esmaltado até o teto		
TETO			
01	teto em laje rebocada e pintado com tinta acrílica		
SOLEIRA			
01	soleira em granito cinza polido l=15cm		
RODAPÉ			
01	rodapê em porcelanato polido		
RODAMEIO			
P			
01	porta de abrir em alumínio anodizado		
02	porta de enrolar em chapa de aço		
B			
01	basculante em alumínio e vidro temperado		
Q			
01	bancada em granito polido		



DATA: JUNHO DE 2024
ESCALA: 1/75
RRT/ART:

REVISÃO:

CNPJ OU CPF:

PRÓPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
ENDEREÇO:
PRAÇA JARDIM FIFA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

ÁREA CONST.:
33,30 m²

PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA / PLANTA DE COBERTURA

PROJETO - ÁGUA PLUVIAL - LANCHONETE

NOME DA PRANCHA:

PROJETO:

59515

657318

YURI DE BRITO NEVES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - A 36.059-7

26


Nº PRANCHA:

YURI DE BRITO NEVES


RESP. TÉCNICO:

TÍTULO:


URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA



PLANTA DE COBERTURA



LEGENDA - HIDRÁULICA



DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

RAIO SIMPLES

RAIO SIMPLES

GRELHA

TELHA METÁLICA

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%

INCLIN. 15%


INCLIN. 15%

INCLIN. 15%


INCLIN. 15%

INCLIN. 15%


INCLIN. 15%

[illegible]

PLANTA BAIXA - SANITÁRIO
ESC: 1/25




PLANTA DE COBERTURA



PLANTA BAIXA

LEGENDA - ESGOTO	
OTURIM II	
TUBO DE VENTILAÇÃO	
DIÂMETRO 150	
TUBO DE VENTILAÇÃO	
ESGOTO PRIMÁRIO	
ESGOTO SECUNDÁRIO	
RAIO SIMPLES	
RAIO O C/ CAIXA SINCRONIZADA	
RAIO O C/ CAIXA SINCRONIZADA E TAMPA CEGADA	
CAIXA SINCRONIZADA	
CAIXA DE INSPEÇÃO	
CAIXA DE CORDOURA	
CAIXA DE SABÃO	
CAIXA CLORADOR	



INDICADA JUNHO DE 2024

DETALHE TÍPICO

Diagrama de instalação do clorador. A parte superior mostra uma vista lateral da instalação com o clorador montado no suporte. As peças rotuladas são: ALÇA, PROTETOR, TAMPA REMOVEL, PVC DO SINO 40, ANELA e setas indicando a direção da água. A parte inferior mostra uma vista superior do suporte com as rotulações: PROTETOR, PASTILHAS DE CLORO e PASTILHAS. À direita, o texto "SUSTENTACAO DO CLORADOR" está escrito verticalmente.

[illegible]

PLANTA BAIXA - CAIXA DE GORDURA
ESC: 1/20

[illegible]



PROPRIETÁRIO:	CNPJ OU CPF:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA	
ENDEREÇO:	RENSÃO:
SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA	
ÁREA CONST.:	ESCALA:
33,30 m²	1/75
RIT/ART:	DATA:
	JUNHO DE 2024

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO RIO CORRENTE

RESP. TÉCNICO: YURI DE BRITO NEVES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - A 36.059-7

PROJETO - ELÉTRICO - LANCHONETE

PLANTA BAIXA / DETALHE DIAGRAMA



PLAITA BAIXA

FASE - NEUTRO		TOMADA BAIXA H=30cm
FASE - NEUTRO - TERRA		TOMADA MEDIA H=1,20m
FASE - NEUTRO - RETORNO		TOMADA ALTA H=2,00m
FASE - RETORNO		TOMADA DE TELEFONE
NEUTRO - RETORNO		TOMADA DE TV
NÚMERO DO CIRCUITO		ARANDELA 80W
INTERRUPTOR SIMPLES		TOMADA DE INTERNET
INTERRUPTOR TRES TECLAS (LÂMPADAS a,b,c)		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
INTERRUPTOR TRES TECLAS THREE-WAY EM C E SIMPLES EM A e B		CAIXA DE PASSAGEM
ELETRODUTO EMBUTIDO EM PAREDE OU TETO		
ELETRODUTO EMBUTIDO EM PISO		

RECOMENDAÇÕES:


NEUTRO - CABO AZUL
 TERRA - VERDE
 FASE A - CABO VERMELHO
 FASE B - CABO BRANCO
 FASE C - CABO PRETO

LEGENDA - ELETRICA


TÍTULO:

[illegible]


PLANTA DE COBERTURA




VISTA FRONTAL



PERFIL







PLANTA BAIXA





DATA:	17/10, 1/20, 1/15	DATA:	JUNHO DE 2024
PROJETO:	PRACA JARDIM FIFÁ, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA	PROJETO:	PRACA JARDIM FIFÁ, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
PROJETO:	PRACA JARDIM FIFÁ, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA	PROJETO:	PRACA JARDIM FIFÁ, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
PROJETO:	PRACA JARDIM FIFÁ, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA	PROJETO:	PRACA JARDIM FIFÁ, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
PROJETO:	PRACA JARDIM FIFÁ, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA	PROJETO:	PRACA JARDIM FIFÁ, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

TÍTULO:	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFÁ
PROJETO:	PRACA JARDIM FIFÁ, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
PROJETO:	PRACA JARDIM FIFÁ, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
PROJETO:	PRACA JARDIM FIFÁ, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
PROJETO:	PRACA JARDIM FIFÁ, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
PROJETO:	PRACA JARDIM FIFÁ, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA






INFRAESTRUTURA			
QUADRO DE FERROS - PERGOLADOS			
Ø mm	BARREAS	COMP. T	PESO KG
8.3	2.58	30.03	4.73
8.0	8.73	104.80	41.40
10.0	1.53	18.00	9.87
12.5	2.40	28.80	27.73
18.0			
20.0			
TOTAL - CA 80			4.73
TOTAL - CA 50			70.00

VOLUME DE CONCRETO - 1.61 m³
ÁREA DE FORMA - 4.72 m²

SUPRAESTRUTURA			
QUADRO DE FERROS - PERGOLADOS			
Ø mm	BARREAS	COMP. T	PESO KG
8.3			
8.0	8.40	76.80	47.50
10.0	8.80	102.20	89.38
12.5			
18.0			
20.0			
TOTAL - CA 80			146.77
TOTAL - CA 50			

VOLUME DE CONCRETO - 2.10 m³
ÁREA DE FORMA - 32.28 m²






DATA: JUNHO DE 2024
ESCALA: 1/50
RRT/ART:

REVISÃO:
PRÓPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
ENDEREÇO: PRAÇA JARDIM FIFA, CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA
ÁREA TOTAL:

PROJETO - ARQUITETÔNICO - DETALHE POSTES
PLANTA BAIXA / PERFIL

PROJETO: YURI DE BRITO NEVES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - A 36059-7
RESP. TÉCNICO: YURI DE BRITO NEVES
NEVES65
7318595
15
Nº PRANCHAL: 35

TÍTULO: URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFA





TÍTULO		URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM FIFÁ	
PROJETO		PROJETO - DRENAGEM	
PROPRIETÁRIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA	
ENCOMENDADOR		PRAÇA JARDIM FIFÁ CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA	
ÁREA CONSTR.		1.800,00 m²	
ÁREA TOTAL		2.500,00 m²	
PROJETO		PROJETO - DRENAGEM	
PROPRIETÁRIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA	
ENCOMENDADOR		PRAÇA JARDIM FIFÁ CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA	
ÁREA CONSTR.		1.800,00 m²	
ÁREA TOTAL		2.500,00 m²	
PROJETO		PROJETO - DRENAGEM	
PROPRIETÁRIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA	
ENCOMENDADOR		PRAÇA JARDIM FIFÁ CENTRO, SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA	
ÁREA CONSTR.		1.800,00 m²	
ÁREA TOTAL		2.500,00 m²	

